

SETAAK	ویرایش ۰-۲	SET852(H)/DN40,DN50 $P_{1\ Max} : 5 \text{ bar}$	شماره : ۰۰۸۵۲
			صفحه : ۱ از ۷



واحد رگلاتور-شیر قطع سریع فشار بیشینه SET852(H) شامل رگلاتور SET252 و یک شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 و اتصالات مسیر اصلی گاز (فلانچ SET952 و پیچ های محکم کننده SET953) لوله و اتصالات مسیر حسگر فشار شیر قطع سریع می باشد.

رگلاتور (H)

SET252 دارای نشان استاندارد ملی ایران ۱-۶۰۲۷ mbar تا فشار ورودی INSO

KB-COC دارای گواهینامه انطباق محصول دانش بنیان SET252H

SET252 مطابق با استاندارد ۱-۵۰۰ mbar تا فشار ورودی EN88

SET252 مطابق با استاندارد ۲-۵ bar برای فشار ورودی EN88



شیر قطع سریع فشار بیشینه (SET275)

الزمات کلی مطابق با استاندارد ملی ایران ۲۲۱۰۷

گروه ۲ استحکام

طبقه بندی نیروی گاز بندی A مطابق بند ۳-۸ استاندارد ملی ISIRI ۶۸۰۰

دامنه دما

۶۰ C-۱۵ C

نوع گاز

گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری

اتصالات

روزه ای

DN40 (Rp ۱ ۱/۲)

DN50 (Rp ۲)

مطابق استاندارد EN ۱۰۲۲۶ و ISO ۷-۱

فلانچ ها مطابق استاندارد ISO ۷۰۰۵ و DIN ۱۰۹۲-۴

حداکثر فشار ورودی کاری (P_1) :

2 bar :SET852

5 bar :SET852H

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET852-3		تایید کننده : علوی تاریخ : مرداد ۱۴۰۱	تهیه و تنظیم : خامسی پور



ویرایش

۰-۱-۲

SET852(H)/DN40,DN50 P_{1 Max} : ۵ bar

شماره : ۰۰۸۵۲

صفحه : ۲ از ۷

دامنه فشار خروجی P₂

نوع کالا	P ₁ (کد سفارش ورودی)	P ₂ (mbar)	دامنه تنظیم فشار قطع بیشینه (mbar)
SET852	(05) ۵۰۰ mbar تا (2) ۱-۲ bar	۸-۱۳	۳۰-۲۵۰
		۱۳-۲۰	
		۱۵-۲۵	
		۲۵-۴۳	
		۳۳-۵۸	
		۴۳-۷۰	
		۵۵-۱۱۰	
		۹۰-۲۰۰	
SET852H	(5) ۰/۵-۵ bar	۱۰-۲۲	۳۰-۲۵۰
		۱۷-۳۲	
		۳۲-۶۰	
		۵۰-۹۵	
		۸۵-۱۸۰	
		۱۵۰-۳۵۰*	
		۳۰۰-۵۰۰*	
		۵۰۰-۸۰۰*	

* دیافراگم تقویت شده

نحوه سفارش کالا

مثال

SET852

نوع کالا (انتخاب بر اساس فشار ورودی گاز)

/FL50

اتصال

/2

فشار ورودی (۱-۲ bar)

/3358

فشار خروجی (۳۳-۵۸ mbar)

/T4

نافی اندازه گیری فشار (در موقعیت ۴)

SET852/FL50/2/3358/T4

کد سفارش

* در کد سفارش با توجه به اندازه لوله برای:



- اتصال رزوهای از DN50 و DN40

- اتصال فلانچی FL50 و FL40

استفاده شود.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET852-3	تاریخ: مرداد ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تهیه و تنظیم: خامسی پور
			۱

اتصال	kg وزن	A	B	H
DN40	8.7	495	225	255
DN50	8.5	450	225	259
FL40	10.9	670	225	255
FL50	10.7	580	225	259



فولاد	پیچ تنظیم	06
بسیار	دربوش	05
فولاد رنگ ترن	دھور	04
آلومنیوم	دربوش	03
فولاد	پیچ تنظیم	02
بسیار	دربوش	01
جنس	تام قطعه جزء	شماره

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET852-3	موارد ۱۴۰۱	تایید کننده: علوی	تاریخ: مرداد
			تهییه و تنظیم: خامسی پور

 SETAAK	ویرایش	SET852(H)/DN40,DN50	$P_{1\ Max} : 5 \text{ bar}$	شماره : ۰۰۸۵۲
۰-۱				صفحه : ۴ از ۷

دستورالعمل‌ها

این دفترچه نحوه نصب، اجرا و استفاده صحیح از این محصول را آموزش می‌دهد.
وجود این دفترچه در مکان‌هایی که از این محصول استفاده می‌شود الزامی است.
هشدار: برای آشنایی دقیق با نحوه استفاده و دریافت اطلاعات کامل فنی مراجعه به دفترچه راهنمای رگلاتورهای (H) SET252 و شیر قطع سریع فشار بیشینه SET275 ضروری است
مقررات ملی ساختمان مبحث هفدهم بند ۱۷-۱۱-۶ (گریده)

تجهیزات تقلیل‌دهنده فشار باید طوری نصب شوند که در برابر صدمات خارجی محفوظ باشند. محل نصب باید به صورت مستقیم با فضای آزاد در ارتباط باشد، در صورت عدم وجود ارتباط مستقیم با فضای آزاد، باید مسیر تخلیه (تنفس) با قطر مناسب به فضای باز لوله کشی شود تا تخلیه گاز ناشی از افزایش فشار بدون خطر باشد. هم چنین پیش بینی‌های لازم برای جلوگیری از ورود آب، حشرات و اشیاء خارجی به داخل مسیر به عمل آید. اتصال مسیر تخلیه به مسیر دودکش دستگاهها به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

هشدار:

- انتخاب، نصب و نگهداری هر محصول باید توسط افراد متخصص و پس از مطالعه داده‌های فنی و دستورالعمل‌ها انجام شود.
- کنترل تنها باید برای هدفی که ساخته شده است مورد استفاده قرار گیرد.
- مشتری اجازه استفاده از سیالی به غیر از آنچه بیان شده را ندارد.
- شرایط محصول باید در محدوده‌های تعیین شده روی برچسب محصول و مشخصات داده شده در این راهنما باشد. مشتری مسئول عملکرد صحیح سایر کنترل‌ها به منظور حفظ محدوده مجاز فشار می‌باشد.
- در صورت نیاز به انجام تعمیرات یا تغییر قطعات، تنها قطعات تایید شده توسط سازنده می‌تواند استفاده شود. در صورت استفاده از قطعات متفرقه نه تنها ضمانت و پشتیبانی خاتمه می‌یابد بلکه احتمال اشکال در عملکرد کنترل نیز وجود دارد.
- اگر کنترل در محیط باز نصب شده است لازم است تا سقفی به منظور حفاظت در مقابل باران و اکسیده شدن روی آن نصب گردد. سازنده مسئولیتی در خصوص خسارات به وجود آمده در اثر استفاده نادرست ندارد.

ملاحظات پیش از نصب

- قبل از شروع نصب، مسیر گاز باید بسته شده و تا پایان تحت نظر ارتباش.
- به علامت جهت عبور گاز روی بدنه توجه شود.
- اطمینان حاصل کنید که فشار خط گاز کمتر از فشار بیشینه مشخص شده روی برچسب کنترل می‌باشد.
- هر نوع درپوش محافظ که با هدف نگهداری در زمان انبارش اضافه شده است باید برداشته شود.
- دقت شود تمامی اجزا و لوله‌ها باید تمیز و عاری از هرگونه جسم خارجی باشند.
- در هنگام نصب کنترل در خط گاز از محل قرارگیری فنر(بوچی) یا دیگر اجزا به عنوان اهرم استفاده نشود.
- در صورت استفاده از اتصال غیر استاندارد با رزوه موازی، طول رزوه شده روی لوله باید متناسب با طول رزوه روی محصول باشد تا به قطعات داخلی کنترل آسیب نزند.
- برای اتصالات فلانچی باید از هم محوری و تواری فلانچ‌ها و متناسب بودن فضا با توجه ضخامت گازبندها اطمینان حاصل شود تا از وارد آمدن تنش‌های مکانیکی ناخواسته به بدنه کنترل جلوگیری شود.
- به طور کلی بهتر است به توصیه‌هایی که باعث جلوگیری از اتفاقات ناخواسته می‌شود توجه شود. برای مثال: بازرسی منظم سالانه و پیش‌بینی هدایت گازهای منتشر شده احتمالی از طریق لوله کشی مناسب به فضای باز.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
تایید کننده	تایید کننده : علوی	تاریخ : مرداد ۱۴۰۱	تایید و تنظیم : خامسی پور
D/R&D/BRO/SET852-3			

SETAAK	ویرایش ۰۱-۲	SET852(H)/DN40,DN50 P _{1 Max} : ۵ bar	شماره : ۰۰۸۵۲
			صفحه : ۵ از ۷

نصب

کنترل را روی لوله یا هر وسیله دیگری که ثابت است و تکیه گاه مناسبی دارد، بسته و آب بندی کنید. به علامت جهت عبور گاز روی کنترل توجه شود. با توجه به اینکه لوله حسگر قطع فشار بیشینه از پیش متصل شده است، نیازی به لوله کشی اضافه نیست.

این کنترل صرفا در نزدیکی وسایل دیگر و در صورت پارگی دیافراگم عملیاتی می‌تواند منشاء خطر قلمداد گردد. در این شرایط رگلاتور، منبع انتشار مدام گاز از محل درپوش تنفس خواهد بود.

در شرایط بحرانی (مکان‌های فاقد تهویه، فاقد حفاظت با آشکارساز گاز، ضعیف بودن بازرگانی‌های دوره‌ای) خصوصاً مجاورت با تجهیزات پرخطر نظیر دستگاه‌های مستعد تولید جرقه مثل جوش، قوس الکتریکی و... لازم است وضعیت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و تمہیدات لازم برقرار شود و از تطبیق محصول با شرایط اطمینان حاصل شود. در هر حال همواره بهتر است به توصیه‌هایی که باعث دوری از اتفاقات ناخواسته می‌شود توجه کرد. برای مثال: بازرگانی منظم سالانه و پیش‌بینی هدایت گازهای منتشر شده احتمالی از محل تنفس دیافراگم‌ها به خارج.

در صورت کار در محیط‌های بسته یا فاقد تهویه با توجه به خطرات ناشی از انتشار احتمالی گاز از شیر اطمینان داخلی (تخلیه) درپوش تنفس رگلاتور را برداشته و مسیر تنفس به سمت هوای آزاد لوله کشی شود (اتصال G1/4).

مثال نصب

کنترل‌های استفاده شده در تصویر زیر عبارتند از:

SET271

۲- شیر دستی


SET852H

SET150

۴- شیر اطمینان (تخلیه)

SET352X

۳- فیلتر



ملاحظات

- محصول ترجیحاً در حالتی نصب شود که بوقی (محل قرارگیری فنر تنظیم) به سمت بالا باشد در بقیه حالات باید از کار کرد صحیح کنترل اطمینان حاصل گردد.
- دقت شود در هنگام نصب، ذرات و پلیسه فلزات درون محصول وارد نشود.
- هنگام نصب و راه اندازی، عیب یابی یا پس از تعمیرات، لازم است تاثیر نوسانات فشار گاز ورودی با اندازه گیری فشار گاز خروجی از طریق نافی اندازه گیری فشار در خروجی رگلاتور بررسی گردد. برای مصرف کننده‌های مدولار یا دو ظرفیتی این کار باید در حداقل و حداقلتر ظرفیت انجام شود. همچنین هنگام تست نشتی لوله کشی مراقب باشید تا بر اثر افزایش فشار، رگلاتور آسیب نماید.

تعمیر و نگهداری

هشدار: عملیات نصب و تعویض و نگهداری و تنظیم باید توسط افراد متخصص و ماهر انجام پذیرد. بازدید دوره‌ای برای اطمینان از عملکرد صحیح رگلاتور ضروری است. پیشنهاد می‌شود این بازدید صرفا در حد کنترل فشار خروجی در ظرفیت‌های حداقل تا حداقلتر مصرف کننده و اطمینان از عدم وجود نشتی در فشار نامی خط از طریق مسیر تنفس باشد. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای هر کنترل مراجعه فرمایید.



شماره	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
تایید کننده	تاریخ بازنگری	موضوع بازنگری	تایید کننده
تایید کننده: خامسی پور	تاریخ: مرداد ۱۴۰۱	تاریخ: علوی	D/R&D/BRO/SET852-3

	ویرایش	SET852(H)/DN40,DN50	P _{1 Max} : 5 bar	شماره : ۰۰۸۵۲
۰-۱-۲				صفحه : ۶ از ۷

تنظیم فشار خروجی رگلاتور

- قبل از شروع مطمئن شوید فشار خروجی مورد نظر در دامنه فشار خروجی نوشته شده روی برچسب رگلاتور قرار دارد و از فنر مناسب استفاده شده است.
- در پوش پیچی(۰۱) را بردارید. پیچ تنظیم(۰۲) را تا حد بالای بوقی باز نمایید.
- گاز را با فشار ورودی کافی در حداکثر ظرفیت مورد نیاز مصرف کننده از رگلاتور عبور دهید و همزمان پیچ تنظیم(۰۲) را در جهت افزایش فشار تا رسیدن به فشار خروجی مورد نظر بیندید.
- برای اندازه‌گیری فشار می‌توانید از نافی اندازه‌گیری فشار، در صورت وجود استفاده کنید.

بازنشانی شیر قطع سریع فشار بیشینه

پایین دست کنترل را مسدود نمایید تا ایجاد تعادل در فشار دو طرف کنترل امکان پذیر گردد. در پوش پیچی(۰۳) را باز نموده، آن را سر و ته، روی محور(۰۴) بیندید تا بتوان از آن بعنوان دست گیره استفاده نمود. سپس محور(۰۴) را به وسیله آن کمی بیرون کشیده و در همین حالت نگهدارید. متناسب با حجم مسدود شده گاز در پایین دست ممکن است لازم باشد ثانیه‌هایی محور در همین حالت نگه داشته شود. در حالیکه همچنان نیرو به سمت بیرون حفظ شده است محور(۰۴) تا رسیدن به ناحیه گیر اندازی حرکت خواهد کرد. در این حالت دستگیره را رها کرده آن را باز نموده و مجدداً بعنوان در پوش در محل خود بیندید.

تنظیم محدوده فشار بیشینه

شیر اصلی بالا دست را به آرامی باز کنید. از خاموش بودن مصرف کننده ها مطمئن شوید، سپس کنترل را بازنشانی کنید(قسمت بازنشانی کنترل را بخواهید). اگر فرآیند گیراندازی در بازنشانی انجام نمی‌شود در پوش (۰۵) را باز کرده و پیچ تنظیم (۰۶) را کمی در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا بازنشانی انجام شود. پس از انجام بازنشانی چند دور دیگر پیچ تنظیم (۰۶) را در همان جهت بچرخانید. فشار پایین دست را به وسیله رگلاتور تا حدود ۳۵٪ بیش از فشار کاری خط افزایش دهید(این یک پیشنهاد است و با توجه به نیاز مشتری متفاوت می‌باشد).

به آرامی پیچ تنظیم (۰۶) را باز نمایید تا کنترل عمل نموده و مسیر را بیند. اکنون کنترل تنظیم شده است. پیچ تنظیم (۰۶) را ۱/۴ دور دیگر بیندید. فشار رگلاتور را به فشار کاری برگردانید.

جابه‌جایی، انبارش و مصرف

- هنگام جابه‌جایی مراقب باشید کنترل ضربه نخورد و دچار لرزش‌های شدید نشود.
- اگر بر روی بخشی از کنترل هرگونه عملیات سطحی(مثل رنگ، نشانه گذاری و...) انجام شده است مراقب باشید آسیبی به آن وارد نشود.
- دمای محیط برای جابه‌جایی یا انبارش باید در محدوده مجاز روی برچسب کنترل باشد.
- اگر کنترل بعد از جابه‌جایی بلاfacسله نصب نمی‌گردد، لازم است تا در محیطی تمیز و خشک نگهداری شود.
- در رطوبت بالا لازم است از خشک کن یا وسایل گرم کننده برای جلوگیری از تولید شبنم استفاده شود.

ضمانت

ضمانت از تاریخ تولید به مدت ۲۴ ماه است. این ضمانت شامل رفع اشکال احتمالی و حتی در صورت لزوم تعویض می‌شود. خریدار می‌تواند از طریق نشانی ارتباطی داده شده در جعبه کنترل از وضعیت ضمانت و پشتیبانی آن اطلاع دقیق‌تری حاصل نماید. همچنین این محصول مشمول ۱۲۰ ماه خدمات پشتیبانی و قطعات یدکی است.

آسیب‌های ناشی از:

- استفاده نادرست؛
- عدم رعایت الزامات شرح داده شده در این راهنما؛
- عدم رعایت مقررات مرتبط با نصب؛
- دست کاری، اصلاح و استفاده از قطعات یدکی غیر اصلی؛

تحت پوشش ضمانت و بیمه نخواهد بود. همچنین ضمانت و بیمه شامل خساراتی که ناشی از تعمیر و نگهداری نادرست و کاربری در غیر از جای خود، نخواهد شد.

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET852-3	تایید کننده : علوی	تاریخ : مرداد ۱۴۰۱	تاییه و تنظیم : خامسی پور
			۱



ویرایش

۰۱-۲

SET852(H)/DN40,DN50

P₁ Max : ۵ bar

شماره : ۰۰۸۵۲

صفحه : ۷ از ۷

بیمه

این کنترل مشمول ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی از تاریخ تولید است.
محدوده مکانی خدمات ضمانت، پشتیبانی و بیمه
ضمانت، پشتیبانی و بیمه محدود به کشور جمهوری اسلامی ایران است. بدیهی است در موارد صادراتی مقررات در توافق نامه با مشتری بصورت خاص منعکس می گردد.

استعلام اصالت کالا و وضعیت بیمه

می توانید از طریق لینک <https://www.setaaq.com/fa/igc-fa> ، با استفاده از سریال یا بارکد محصول از اصالت کالا و وضعیت بیمه محصول خریداری شده اطلاع یابید.

برچسب کنترل

با توجه به اینکه (H) SET852 از دو کنترل مجزا تشکیل شده است و برچسب و سریال دو کنترل متفاوت می باشد بنابراین برچسب مجازی بر روی بسته بندی نصب شده است. در اینجا توضیحات مربوط به هر سه برچسب آمده است.
برچسب روی بسته بندی شامل موارد زیر است:

REGULATOR...UNIT	
SET852H/FL 50/5/300500/T4	
	P ₁ : 0.5 - 5 bar
	P ₂ : 300 - 500 mbar
	P _{sh.off} : 200 - 800 mbar
	T : -15 ... 60 C
6265363657	

SETAAK	
SET275/DN50/5/30250/T4	
P _{set} : 30 - 250 bar	
P _{max} : 5 bar	
T : -15 ... 60	
626537009	

SETAAK	
SET252H/DN50/5/85180/T4	
P ₁ : 0.5 - 5 bar	T : -15 ... 60°C
P ₂ : 85 - 180 mbar	
P _{max} : 5 bar	
DfW _{au} : 40 - 80 mbar	
6265370097	
Acc.to : EN88-2 C1.A Gr2	

- (۱) نام محصول واحد رگلاتور-شیر قطع سریع فشار بیشینه
- (۲) کد سفارش محصول SET852H/FL50/5/300500/T4
- (۳) دامنه فشار ورودی P₁: 0.5 - 5 mbar
- (۴) دامنه تنظیم فشار خروجی P₂: 300 - 500 mbar
- (۵) دامنه تنظیم فشار قطع بیشینه P_{sh.off}: 200 - 800 bar
- (۶) محدوده دما محیط T : -15 ... 60 C
- (۷) شماره سریال 6265316705

برچسب روی شیر قطع سریع SET275 شامل موارد زیر است:

- (۱) نشان شرکت
- (۲) کد سفارش SET275/DN50/5/30250/T4
- (۳) فشار تنظیمی P_{set} : ۳۰ - ۲۵۰ mbar
- (۴) حداکثر فشار ورودی مجاز P_{max} : ۵ bar
- (۵) محدوده دما محیط T : -۱۵ ... ۶۰ C
- (۶) شماره سریال 6265370097

(۷) رمزینه دریافت اطلاعات کاپردی

برچسب روی رگلاتور SET252H شامل موارد زیر است:

- (۱) نام و نشان تجاری
- (۲) کد سفارش محصول SET252H/ DN50/5/85180/T4
- (۳) دامنه فشار ورودی P₁: 0.5 - 5 mbar
- (۴) دامنه تنظیم فشار خروجی P₂ : 85 - 180 mbar
- (۵) بیشینه فشار پایداری ورودی P_{max} : 5 bar
- (۶) دامنه فشار شیر اطمینان DfWau : 40 - 80 mbar
- (۷) محدوده دما محیط T : -15 ... 60 C
- (۸) شماره سریال 6265370097
- (۹) استاندارد ملی Acc.to : EN88-1 CL.A Gr.2

(۱۰) رمزینه دریافت اطلاعات کاپردی

در صورت وجود ابهام یا سوال با واحد مهندسی فروش تماس بگیرید .

تایید کننده	موضوع بازنگری	تاریخ بازنگری	شماره
D/R&D/BRO/SET852-3		تاریخ : مرداد ۱۴۰۱	تایید کننده : علوی
تهریه و تنظیم : خامسی پور			